

Einsatz bei allgemeiner Hygienereinigung

Warum?

Da es trotz regelmäßiger Reinigung, durch die Umwelt doch zu unerwünschte Ablagerungen in der Lüftungszentrale (Monoblock) kommt, sollte hier eine effektive und gründliche Reinigung oberste Priorität haben. Durch eine schlechte und ungenügende Reinigung, kann die Leistung und Effektivität der Anlage in einem erheblichen Maße eingeschränkt werden.

Empfohlene Anwendung:

Sprühen Sie die Lüftungsanlage (Monoblock) gründlich ein, decken Sie elektronische Bauteile mit einer Plastikfolie ab. Lassen Sie dem Produkt Zeit zum arbeiten, je nach Ablagerung 1 bis 5 Minuten. Spülen Sie das Register anschließend mit klarem Wasser ab.

Wiederholen Sie, wenn nötig diesen Schritt ein zweites Mal.

Wenn die vorgefundenen Ablagerungen sehr stark oder gar schon verkrustet sind, verwenden Sie unter Beachtung der Materialverträglichkeit Thermo-Sol®-R(KT)

Beachten Sie die Materialverträglichkeit auf dem Produktdatenblatt.